

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL D.S.G.A.

ALL'U.T.

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

AL SITO WEB

Oggetto: Resoconto prova di evacuazione del 31/03/2023 DIURNO e SERALE e uso defibrillatore

In seguito alla prova in oggetto e alla successiva compilazione del verbale, il coordinatore dell'emergenza e il R.S.P.P., ai fini del miglioramento della evacuazione fanno presente i seguenti punti:

- 1) Migliorare il segnale di evacuazione che risulta debole e poco udibile al plesso laboratorio;
- 2) Porre maggiore attenzione alla compilazione del rapporto di evacuazione, da compilarsi a cura del docente di classe, in maniera completa e leggibile. Per il personale della scuola (Segreteria, ATA, Ufficio Tecnico) il rapporto di evacuazione sarà a cura dell'addetto al personale/ Sign. Achille P;
- 3) Il modulo di evacuazione, da compilarsi a cura dei competenti di area, deve essere completo ed in particolare riportare la zona di raccolta e tutte le classi evacuate nella propria zona;
- 4) Cartellonistica da sistemare relativa alla zona di raccolta n.3(lato scala di emergenza laboratorio);
- 5) Acquisto del registro di controllo periodico per la sicurezza prevenzione e protezione nelle scuole (antincendio e primo soccorso);
- 6) Si precisa che per quanto riguarda l'uso del defibrillatore, in caso di necessità devono intervenire tutti i presenti che sono stati formati a tale scopo, indicativamente si riportano: Marrandino L, Barbato L., Pescara L., Bovino R., Fusco V., Verrusio E.


Per il serale si segnala soltanto carenza del rapporto di evacuazione in classe.

Nel complesso la prova è stata soddisfacente. Si ringrazia tutti e si porgono distinti saluti

Aversa li 04/04/23

Il coordinatore dell'emergenza

Ing. Pasquale Volpicelli



Il R.S.P.P.

Ing. N. Barbato

